

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах

Предписание

**должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений**

№ .

«18» августа 2018 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, Красносулинский район, х. Большая Федоровка, ул.
Октябрьская, 22

(фактический адрес выдачи предписания)

Максимова Светлана Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный
Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Больше-
Федоровской средней общеобразовательной школы (МБОУ Больше-Федоровская СОШ), Красносулинский
район, х. Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22, ИНН 6148011855

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Больше-Федоровская средняя общеобразовательная школа ,
Красносулинский район, х. Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22 , директор ом Смагиной Ольгой
Сергеевной не выполнено предписание должностного лица территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном
Сулине, Красносулинском и Каменском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений, а
именно :

- Не установлены умывальные раковины с подводкой холодной воды и устройства систем ее подогрева в
помещениях начальных классов, кабинетах физики, рисования, биологии , в соответствии с
гигиеническими требованиями п. 4.27, 8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Учебные помещения не обеспечены мебелью (столы и стулья ученические) в соответствии с ростом и
в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом, в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПин
2.4.2.2821-10
- Не приняты меры по оборудованию помещений пищеблока вентиляцией с механическим побуждением,
в соответствии с требованиями п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья"

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

**В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи
40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)**

предлагаю:

1. Установить умывальные раковины с подводкой холодной воды и устройства систем ее подогрева в
помещениях начальных классов, кабинетах физики, рисования, биологии , в соответствии с
гигиеническими требованиями п. 4.27, 8.1 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

2. Обеспечить учебные помещения мебелью (столы и стулья ученические) в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

- Кабинет химии оборудовать вытяжным шкафом, в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10

- Принять меры по оборудованию помещений пищеблока вентиляцией с механическим побуждением, в соответствии с требованиями п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

директора МБОУ Больше-Федоровская СОШ

Срок выполнения предписания *15.08.2019.*

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до *20.08.2019.*

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

Юридическим лицом – в вышестоящий орган : Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия,17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,8а, в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Максимова С.А.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Красносулинском
и Каменском районам
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: *28* августа 2018

Директор МБОУ Больше –Федоровская СОШ Смагина О.С.



Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » _____ 2018 г. по адресу: _____