



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11logpn_rnd@mail.ru

Предписания № 139/ 1 / 63

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Федоровская
средняя общеобразовательная школа**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы
Петренко Романом Сергеевичем, в период времени с «09» сентября 2021 г. по «15»
сентября 2021 г., проведена плановая выездная проверка в МБОУ Больше-Федоровская
СОШ, по адресу: 346377, Ростовская область, Красносулинский район, х. Большая
Федоровка, ул. Октябрьская, 22,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Больше-Федоровская СОШ Смагиной Ольгой Сергеевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2010 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии, используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	ч. 2 ст. 82, ст. 83, ч. 2 ст. 103 ТРОТПБ, пункт 5.8 СП484.1311500.2020, раздел 4 СП 6.13130.2013, ГОСТ 31565-2012, пункт 54 ППР	01.05.2022	

2.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	пункт 54 ППР	01.05.2022	
3.	Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пожарный водоем неисправен).	абзац 2 пункта 48 ППР	01.05.2022	
4.	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки пола горючих материалов (линолеум), который не имеет сертификатов соответствия.	статья 53 ТР о ТПБ, пункт 23 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в 2 квартале 2022 года

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы Петренко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Для документов

(подпись, печать)

«15» сентября 2021 г.



(подпись)

Директор
МБОУ Больше-Федоровская СОШ
Смагина Ольга Сергеевна

(должность, ФИО)